

Số: 415 /BVPHCN-TCHC

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2024

V/v bổ sung, làm rõ E-HSDT gói
thầu: Mua sắm máy lạnh
năm 2024 (lần 2)

Kính gửi: Công ty TNHH Thanh Phong Cao Lãnh

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Điều 28, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BVPHCN ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm máy lạnh năm 2024;

Căn cứ E-HSDT của Công ty TNHH Thanh Phong Cao Lãnh.

Sau khi kiểm tra, xem xét E-HSDT đã nộp, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Nhà thầu bổ sung, làm rõ những tài liệu sau đây:

STT	Nội dung	Bổ sung/làm rõ	Lý do
I	Về năng lực và kinh nghiệm		
1	Theo E-HSMT, trang 49, có ghi: “ + Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.”	Trong E-HSDT công ty cung cấp biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đều ghi ngày 29/10/2024. Không thể hiện ngày 15/9/2024	E- HSDT chưa đáp ứng
2	Báo cáo tài chính năm 2022	Mẫu 08 tình hình tài chính của nhà thầu: Số liệu năm 2022 không	E- HSDT chưa đáp ứng

STT	Nội dung	Bổ sung/làm rõ	Lý do
		đúng với BCTC năm 2022 công ty cung cấp.	
3	Theo E-HSMT, Chương VII Điều kiện cụ thể của hợp đồng Mục E-ĐKC 23.3 “Thời hạn bảo hành là: Thời hạn bảo hành là: 24 tháng Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp.Số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường 1. TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”.	Thiếu cam kết về thời gian và địa điểm bảo trì, bảo hành.	E- HSĐT chưa đáp ứng
II	Về yêu cầu kỹ thuật		
1	Giấy chứng nhận nguồn gốc	Model: TC-09IS36 có công suất làm lạnh 9000 BTU chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật máy lạnh treo tường 1HP của hồ sơ mời thầu.	E- HSĐT chưa đáp ứng
		Model: TC-18IS36 có công suất làm lạnh 18.800 BTU chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật máy lạnh treo tường 2HP của hồ sơ mời thầu	E- HSĐT chưa đáp ứng

Yêu cầu quý công ty bổ sung, làm rõ. Thời gian bổ sung, làm rõ **chậm nhất trước 15h30 ngày 05/12/2024./.**

Nơi nhận:

- Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia;
- Tổ CG, Tổ TĐ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Lành